

Kontrollbescheinigung Veranstaltungen

Eigentümer



Name: metzgerei & party service.....

Telefon:

Adresse: Schuler Metzgerei AG • Alte Gasse 25 • 64184 Itzsch • www.schuler-metzgerei.ch
.....

Ort:

Eine Kontrollbescheinigung und Vignette pro Gasgerät! Auch die Gasversorgung ist pro Gasgerät zu kontrollieren!

Gasversorgung		mangelhaft	Mangel behoben	in Ordnung
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Flasche(n), inkl. Reserve à 10,5 kg/lt. aus <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff <input checked="" type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Alu			
<input type="checkbox"/>	Gastankflaschen Inhalt _____ kg/lt. S/N _____ Baujahr _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gastank Inhalt _____ kg/lt. S/N _____ Baujahr _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gassteckdose _____ Gasdruck gekennzeichnet _____ mbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufstellung der Gasflaschen (Entlüftung, Halterung)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SN 219505 <input type="checkbox"/> andere geprüfte Kombination	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckregler _____ mbar	Baujahr 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Staudruck _____ mbar	Fließdruck _____ mbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rohrleitungen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schläuche (Zustand) Ablaufdatum 2024 <input type="checkbox"/> > 10 m mit Schlauchbruchsicherung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Absperrarmaturen (Dichtheit, Beschriftung)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Umschaltarmaturen S/N _____	Baujahr _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheitskontrolle bei <input checked="" type="checkbox"/> 150 mbar <input type="checkbox"/> _____ mbar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gasgerät <input type="checkbox"/> fest installiert <input checked="" type="checkbox"/> mobil				
<input type="checkbox"/> Kocher	<input type="checkbox"/> Backofen	<input type="checkbox"/> Kühlschrank	<input type="checkbox"/> Heizung	
<input type="checkbox"/> Warmwasserapparat	<input type="checkbox"/> Ringbrenner	<input type="checkbox"/> Gerätebrenner	<input type="checkbox"/> Generator	
<input type="checkbox"/> Kombigeräte	<input checked="" type="checkbox"/> Gas-Grill-Nr:3			
Serien- / Fabrikations-Nr. _____				
Baujahr _____				
Flammenbild		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flammenüberwachung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasführung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Kontrollleur ADM

Nr. 201661207A/LW83-21

Die Anlage ist mangelhaft und muss repariert werden ¹⁾

Der Mangel wurde behoben bzw. repariert ²⁾

Die Anlage ist in Ordnung

ADM-Motorsport GmbH
Bernerhöhe Süd 1
6410 Goldau 8. Juni 22
+41 79 393 77 75
W. Aufmann

Stempel, Datum und Unterschrift

Stempel, Datum und Unterschrift

Stempel, Datum und Unterschrift

1) Eine weitere Inbetriebnahme vor ausgeführter Instandstellung ist nicht erlaubt und erfolgt ausschliesslich auf eigene Gefahr des Betreibers.
2) Die Reparatur ist durch fachkundiges Personal nach Angaben des Herstellers durchzuführen.