Arbeitskreis LPG
für Sicherheit mit Flüssiggas

V ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
(auszufüllen, wenn die Vignette eine Seriennummer hat)

Kontrollbescheinigung Veranstaltungen

Eigentümer

schuler metzgerei & partyservice
Schuler Metzgerei AG • Alte Gasse 26 • 6110 Wolhusen • www.schuler-metzgerei.ch
info@schuler-metzgerei.ch • T 041 811 10 35 • F 041 811 10 63

Name: ..... Telefon: .....

Adresse: ..... Ort: .....

Eine Kontrollbescheinigung und Vignette pro Gasgerät! Auch die Gasversorgung ist pro Gasgerät zu kontrollieren!

	Gasversorgung	mangelhaft	Mangel behoben	in Ordnung
☒	1 Flasche(n), inkl. Reserve à 10,5 ☒ kg/☐ lt. aus ☐ Kunststoff ☒ Stahl ☐ Alu	☐	☐	☐
☐	Gastankflaschen Inhalt ..... ☐ kg/☐ lt. S/N ..... Baujahr	☐	☐	☐
☐	Gastank Inhalt ..... ☐ kg/☐ lt. S/N ..... Baujahr	☐	☐	☐
☐	Gassteckdose ☐ Gasdruck gekennzeichnet ..... mbar	☐	☐	☐
	Aufstellung der Gasflaschen (Entlüftung, Halterung)	☐	☐	☒
	☒ SN 219505 ☐ andere geprüfte Kombination	☐	☐	☒
	Druckregler 50 mbar Baujahr 2013	☐	☐	☒
	Staudruck ✓ mbar Fliessdruck ✓ mbar	☐	☐	☒
	Rohrleitungen	☐	☐	☒
	Schläuche (Zustand) Ablaufdatum 2026 ☐ > 10 m mit Schlauchbruchsicherung	☐	☐	☒
	Absperrarmaturen (Dichtheit, Beschriftung)	☐	☐	☒
	Umschaltarmaturen S/N ..... Baujahr	☐	☐	☐
	Dichtheitskontrolle bei ☒ 150 mbar ☐ ..... mbar	☐	☐	☒

	Gasgerät			
	☐ fest installiert	☒ mobil		
	☐ Kocher	☐ Backofen	☐ Kühlschrank	☐ Heizung
	☐ Warmwasserapparat	☐ Ringbrenner	☐ Gerätebrenner	☐ Generator
	☐ Kombigeräte	☒ Gas-Grill- Nr: 7		
	Serien- / Fabrikations-Nr. ..... Baujahr			
	Flammenbild	☐	☐	☒
	Flammenüberwachung	☐	☐	☐
	Abgasführung	☐	☐	☐
	.....	☐	☐	☐

Bemerkungen: .....

Kontrolleur ADM Nr. 20166120 7 Acf W83-21

Die Anlage ist mangelhaft und muss repariert werden [1]	**Der Mangel wurde behoben bzw. repariert** [2]	**Die Anlage ist in Ordnung**
Stempel, Datum und Unterschrift	Stempel, Datum und Unterschrift	ADM-Motorsport GmbH Bernerhöhe Süd 1 6410 Goldau 8. Jan '22 +41 79 393 77 75 Stempel, Datum und Unterschrift

1) Eine weitere Inbetriebnahme vor ausgeführter Instandstellung ist nicht erlaubt und erfolgt ausschliesslich auf eigene Gefahr des Betreibers.
2) Die Reparatur ist durch fachkundiges Personal nach Angaben des Herstellers durchzuführen.

© 2021 Verein Arbeitskreis LPG